



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0643/01/2006**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury i kształtki z polipropylenu - system PLASTBOR**

Zawierający / containing: polipropylen: BOREALIS RA 130E - 8427, SABIC VESTOLEN P 9421 67727, HOSTALEN 5216

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, po zamontowaniu przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "PLASTBOR"  
05-500 Piaseczno  
Chyliczki, ul. Krótka 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "PLASTBOR"  
05-500 Piaseczno  
Chyliczki, ul. Krótka 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-08-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-08-03  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 sierpnia 2006  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Dr Janusz Świątczak*  
Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady